

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«Оби» марта 2024 г., 22240061000209800189

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» марта 2024 г., № 2403/010-22/264/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, р-н Каменский г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, 83858421143, e-mail:
6tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 22 » марта 2024 г., учетный номер 22240061000209800189.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида государственного контроля в соответствии с видами функций федерального государственного надзора (надзора), регионального государственного надзора (надзора), осуществляемого органом)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. должностное лицо подразделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору) Коблев Павел Владимирович, e-mail: pavgrn@mail.ru, телефон: +7(38581) 2-07-28

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности должностного лица (лиц), а при наличии группы должностных лиц)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Павловский, с Павловск, ул Ползунова 15

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контрольных функций должностных лиц адрес (местоположение) наименования объекта контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка", адрес юридического лица: 659000, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО ПАВЛОВСК, ЛЕНИНА УЛИЦА, 15

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица, от которого получено предписание, из которого указаны номера контактных данных)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение": п.п 7.6.1, 7.6.3)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

2. На объекте защиты над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону не установлены световые оповещатели "Выход" (группа "Звездочки", группа "Незнайки", тамбур прачечной, тамбур кухни)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

3. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

4. На объекте защиты (центральный вход, группа "Звездочки, группа "Незнайки", тамбур прачечной) в тамбуре выхода из здания устроено место для переобувания, а также допущено хранение (в том числе временно) различного материала.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

(указывается наименование нарушенного обязательного требования и указание обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сроков, установленных для устранения нарушения обязательного требования, требований, содержащихся в документе, содержащем указание на нарушение, с указанием результатов рассмотрения документов, требований, инструкций, документов, которыми ведется документация в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого режима противопожарного (наглядного) органа, срок устранения нарушения)

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору) Кобзев Павел Владимирович



(фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) и должность должностного лица, выполняющего функции государственного надзора (надзора), органа государственного контроля, иного должностного лица, подконтрольного надзору)

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору) Кобзев Павел Владимирович, e-mail: pavgpn@mail.ru, телефон: +7(38581) 2-07-28

(фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) и должность должностного лица, осуществляющего подготовку проекта постановления, контактный телефон, контактный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) должностного лица, выполняющего функции государственного надзора (надзора), органа государственного контроля, иного должностного лица, подконтрольного надзору, наименование (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

