

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» марта 2024 г., 22240061000209799945

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование территориального (надзорного) органа в зависимости от его территориального органа)

«22» марта 2024 г., № 2403/010-22/263/ПВПР

Дата составления документа

край Алтайский, р-н Каменский г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, 83858421143, e-mail:
btond@22.mchs.gov.ru

(указ. адрес офиса, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 22 » марта 2024 г., учетный номер 22240061000209799945.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид государственного надзора в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контролей (надзора), осуществляемых государственным контролем (надзором), муниципальным контролем)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Павкрусинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору) Коблев Павел Владимирович, e-mail: pavgrn@mail.ru, телефон: +7(38581) 2-07-28

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного инспектора (дознавателя, а при необходимости (руководителя инспектора))

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Павловский, с Павловск, ул. Техникумовская, Дом 8

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемых работ (заказов) или адрес (местоположение) нежилого (жилого) объекта)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка", адрес юридического лица: 659000, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО ПАВЛОВСК, ЛЕНИНА УЛИЦА, 15

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица, на которого возлагается ответственность за исполнение (выполнение) требований)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.п 7.6.1, 7.6.3)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

3. На объекте защиты над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону не установлены световые оповещатели "Выход" (группа "Тюники", группа "Пчелы", группа "Колобок" центральный вход возле музыкального зала)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от '16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

4. На объекте защиты (туалет группы "Теремок") отсутствует крышка на электрической распределительной коробке. Наименование нормативного правового акта, содержащего изложенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил. Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'С

Пункт 35 Правил, подпункт 6, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 10.07.2020. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации¹

Нарушение обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с поврежденными

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

5. На объекте защиты (кабинет заведующего хозяйством) допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

6. На объекте защиты (группа "Гномикс", группа "Пчелита", группа "Теремок") в тамбуре выхода из здания устроено место для переобувания, а также допущено хранение (в том числе временно) различного материала

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

7. На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзп 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушение обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, заальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

[illegible]