

ПРИКАЗ

27.08.2018.

№ 40-1

Об обеспечении пожарной безопасности
в дошкольном учреждении

В целях обеспечения и улучшения работы по противопожарной безопасности в дошкольном учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего по АХР Коневу Н.Н. провести следующие мероприятия:
 - вывесить в коридорах, физкультурном и музыкальном залах таблички с номером телефона 01 (101 моб.) вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре»;
 - не реже двух раз в месяц проверять подвалы, не допускать складирование и захламления;
 - содержать постоянно свободными запасные выходы из помещения;
 - хранить ключи от запасных выходов и решеток на окнах в группах;
 - вывесить на каждом этаже схему эвакуации детей в случае возникновения пожара;
 - иметь по одному электрическому фонарю на случай отключения электроэнергии.
2. В случае отсутствия в учреждении заведующего и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации детей и сотрудников на старших воспитателей Расторгуеву О.А., Зайцеву Т.В., Боброву М.В.

Действия дежурного администратора:

- в случае неработоспособности системы АПС оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01;
- организовать эвакуацию детей и сотрудников;
- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
- осуществлять руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
- принять меры по эвакуации документов и материальных ценностей;

осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки.

1.10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал и воспитателей электрофонарями.

1.11. Запретить хранение в подвале тару из-под горючего, а также горючее и масла.

1.12. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану 101 (моб.), 01, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;

- принять меры по эвакуации воспитанников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

1.13. Обесточить электросеть здания детского сада рубильником, расположенным на пищеблоке.

1.14. Выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания детского сада.

1.15. Противопожарный инструктаж проводить: вводный и первичный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками один раз в 6 месяцев.

1.16. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность (заместителя заведующего по АХР Конева Н.Н., завхозов Дорохову О.А., Загидуллину В.И.)

1.17. В случае моего отсутствия в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора – Конева Н.Н., заместителя заведующего по АХР, завхозов Дорохову О.А., Загидуллину В.И.)

1.18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий детского сада:

Т.Н.Ерёмина

С приказом ознакомлены

