

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru, тел.: 8-(385-2)-54-06-28
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по АК, тел.: 8-(385-2)-54-07-30
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52 (e-mail: kamgpn@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 15.
(место составления акта)

«25» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«12» час. «00» мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31

25.02.2021 г. - 25.02.2021 г. по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 15, Алтай-
ский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Оценкова, 51, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул.
Мелиораторов, 13.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Каменского, Крути-
хинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по по-
жарному надзору Свитенко Д.А. № 31 от «26» января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении лица: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад "Улыбка", ИНН 2261008760, ОГРН 1092261000545, Юридический адрес (адрес реги-
страции): Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 15

Объект защиты: Здания, помещения и территория МБДОУ Д/С «УЛЫБКА» по адресу: Алтайский край, Пав-
ловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 15, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Оценкова, 51,
Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Мелиораторов, 13.

Правообладатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыб-
ка"

Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес, факто нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ЮЛ - (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер регистрации
записи и оага включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 09 час. 00 мин. «25» февраля 2021 г. до 12 час. 00 мин. «25» февраля 2021 г.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 3 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор.

Правовые основания проведения проверки: ч.4 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п.21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв.
постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 года № 290), ч.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по адресу:

Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Партизанская, 29, т. 8-(385-81)-2-07-28.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим про-
верку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«26» января 2021 г.

10 час. 00 мин.

Заведующий Ерёмкина Татьяна Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)

Вид проверки:

плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

выездная

(документарная, выездная)

Лицо, проводившее проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского,
Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьмин Денис Вадимович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации при-
влекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Ерёмкина Татьяна Николаевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами:

1. На объекте защиты (корпус №3) в комнате для переодевания отсутствует извещатели (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 г. N 175 : п. 13.3.2).

2. На объекте защиты (корпус №2) в диспетчерском и складском помещениях, в кабинете логопеда и костюмерной методического помещения, а также в помещениях групп «одуванчики» и «пчёлки» эксплуатируются тепловые пожарные извещатели вместо дымовых (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175: п.13.1.10).

3. На объекте защиты (корпус №1) в коридоре разделяющего правое и левое крыло, а также на лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 17: п. 4.2.7).

4. На объекте защиты (корпус №2) на дверях лестничной клетке 2 этажа не обеспечено наличие приспособлений для ее самозакрывания (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 : п. 4.2.7).

5. На объекте защиты (корпус №1) предел огнестойкости заполнения дверей помещений электроцитовых, а также на объекте защиты (корпус №2) предел огнестойкости заполнения чердачного люка не соответствует пределу огнестойкости противопожарной преграды (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288: п. 4.17).

6. На объекте защиты (корпус №1) в комнатах для переодевания групп «светлички» и «подсолнушки» выбор типа огнетушителей осуществлен не в соответствии с разделом XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 60).

7. На объекте защиты (корпус №1, корпус №3) для электроцитовой не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений с обозначением ее категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 12).

8. На объекте защиты (корпус №1) в подвальном помещении левого крыла, а также на объекте защиты (корпус №2) в складском помещении кухни допущена эксплуатация светильников без колпачков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п в) п. 35).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: не выявлены.

■ нарушений не выявлено: выявлены.

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 31/1/1 от 25.02.2021 г., протокол об административном правонарушении № 16 от 25.02.2021 г., проверочный лист от 25.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Кузьмин Денис Вадимович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Ерёмкина Татьяна Николаевна

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.02.2021 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(385-2)-63-82-19.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)